

# 共用灯交換

〒900-0012  
沖縄県那覇市泊2丁目16番地1

株式会社大央ハウジング 御中

No.-1

株式会社オレンジ・ライフ

〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 ガ・リハ 5201

TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

2022年11月

物件名

S Kニューコーポ

巡回点検日

2022-11-24

## 写真

1.共用灯交換



1.共用灯交換



B棟 1階 102・103号室間  
共用灯 電球切れ

1.共用灯交換



1階 共用灯 安定器が故障の為  
電球取替不可。取替見積提案します。

1.共用灯交換



B棟 2階 2ヶ所 電球切れ

1.共用灯交換



B棟 2階 20W丸型 2ヶ所取替済み

1.共用灯交換



B棟 点灯センサー 正常

1.共用灯交換



A棟 点灯センサー 不良  
目隠しをしても点灯しませんでした。

1.共用灯交換



A棟 1階 2ヶ所共 LED電球でした。  
102・103号室間

1.共用灯交換



A棟 1階 LED電球でした。  
101・102号室間